

Wytyczne do doboru płytowych lutowanych wymienników ciepła

- **Budynek ul. Wyspiańskiego VIP**

Okres letni

Moc – **110 kW**

Parametry wody sieciowej:

Temperatura zasilania - 62°C

Temperatura powrotu - 40°C

Parametry wody instalacyjnej:

Temperatura zasilania - 60°C

Temperatura powrotu – 38°C

Sezon grzewczy

Moc – **240 kW**

Parametry wody sieciowej:

Temperatura zasilania - 135°C

Temperatura powrotu - 70°C

Parametry wody instalacyjnej:

Temperatura zasilania - 75°C

Temperatura powrotu - 55°C

Max. Spadek ciśnienia przy przepływie wody sieciowej przez wymiennik należy przyjąć 25 kPa.

Podać współczynniki A dobranych wymienników - do doboru zaworu bezpieczeństwa,
Należy dołączyć wydruki doboru i karty katalogowe dobranych wymienników. W ofercie należy ująć izolację wymienników, podstawy montażowe, półśrubunki.