

Znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/11/23/...*3422*

Rzeszów, dn. 05.12.2023 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „**Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów ciepłych**”, z podziałem na sześć Części, znak sprawy nr KZP-1/252/TTZ/11/23.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że ze strony Wykonawcy w wyżej wymienionym postępowaniu w dniu 04.12.2023 r., wpłynęło pytanie dotycząca treści SWZ.

Działając na mocy art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”, Zamawiający przekazuje treść pytania i wyjaśnienie.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń z następującymi parametrami:

Załącznik nr 3 - Cz. III.: Punkt 2 - Mikołaja 4 c.o. i Mikołaja 4 c.w.u. Reduktor ciśnienia kvs =2,5 m3/h zamiast wymienionego w zestawieniu przetargowym kvs=1,6 m3/h ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Zał. nr 3 - Cz. III poz. 2 – (Mikołaja 4 c.o. i Mikołaja 4 c.w.u.) reduktor ciśnienia kvs =2,5 m3/h zamiast wymienionego w zestawieniu przetargowym kvs=1,6 m3/h.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kotowicz

Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Blajer-Pisarek (e-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl), tel. 17/ 87 53 102.