

Znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/11/23

Rzeszów, dn. 06.12.2023 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „**Sukcesywna dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów ciepłych**”, z podziałem na sześć Części, znak sprawy nr KZP-1/252/TTZ/11/23.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że ze strony Wykonawcy w wyżej wymienionym postępowaniu w dniu 05.12.2023 r., wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ.

Działając na mocy art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”, Zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnienia.

Pytania:

Proszę o odpowiedź na pytanie czy dopuszczają Państwo zastosowanie urządzeń:

1. zał. nr 3 poz.2 - Reduktor ciśnienia kvs=2,5 m³/h z końcówkami do wspawania, nastawa za reduktorem 6 bar w zamian za Reduktor ciśnienia kvs=1,6 m³/h z końcówkami do wspawania, nastawa za reduktorem 6 bar.
2. Zawór regulacyjny dwudrogowy Kvs=1,0 m³/h lub kvs= 6,3 z końcówkami do spawania w zamian za Zawór regulacyjny dwudrogowy Kvs=8,0 m³/h z końcówkami do spawania.

Odpowiedzi:


1. Zamawiający dopuszcza w Zał. nr 3 - Cz. 3 poz. 2 – (Mikołaja 4 c.o. i Mikołaja 4 c.w.u.) reduktor ciśnienia kvs =2,5 m³/h, w zamian za reduktor ciśnienia kvs=1,6 m³/h.
2. Zamawiający dopuszcza w Zał. nr 6 - Cz. 6 poz. 3 – (Ofiar Katynia 6 c.o.) Zawór regulacyjny kvs =6,3 m³/h w zamian za Zawór regulacyjny kvs=8,0 m³/h.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kotowicz

Osoba prowadząca sprawę:
Barbara Blajer-Pisarek (e-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl), tel. 17/ 87 53 102.

Specialista ds. technicznych
Barbara Blajer - Pisarek




www.mpecrzeszow.pl