

WARUNKI jakie powinny spełniać stacje uzdatniania wody (zmiękczacze) dla potrzeb indywidualnych węzłów cieplnych

I. Warunki ogólne:

1. Stacje uzdatniania wody (zmiękczacze) dla potrzeb indywidualnych węzłów cieplnych mają za zadanie uzdatnianie wody wodociągowej w zakresie usuwania z wody związków wapnia (Ca) i magnezu (Mg) dla celów napełniania i uzupełniania wewnętrznych instalacji wewnętrznych c.o. oraz instalacji zasilania wymiennikowych stacji mieszkaniowych w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej.
2. Stacje uzdatniania wody (zmiękczacze) należy dostarczyć w formie gotowego kompaktu, jako urządzenie kompletnie zmontowane i gotowe do działania, po uprzednim:
 - podłączeniu hydraulicznym instalacji wejście/wyjście wody,
 - podłączeniu do zasilania elektrycznego,
 - podłączeniu węża odpływu popłuczyn do kratki kanalizacyjnej. Uzupełnianie zładu jest przewidziane z sieci wodociągowej.
3. Praca zmiękczacza musi odbywać się w trybie automatycznym. Procesy przepływu wody przez złoża filtracyjne i regeneracja złoża muszą odbywać się w pełni automatycznie, bez obsługi ze strony użytkownika, poza okresowym uzupełnianiem pojemnika z solą tabletkowaną.
4. Urządzenie powinno być wyposażone w wbudowane obejście (by – pass) dla umożliwienia dostarczania wody podczas regeneracji złoża.
5. Urządzenie powinno być wyposażone w komplet węży elastycznych przyłączeniowych długość min. 100 cm, DN 25 mm o oplocie ze stali nierdzewnej.

II Warunki szczegółowe:

1. Objętość złoża – 30l.
2. Maksymalne natężenie przepływu – 2,0 m³/h.
3. Zakres ciśnień roboczych – min: 1,5 bar, max: 8bar.
4. Temperatura wody 5 – 20^o C.
5. Średnica przyłącza wody – DN 25 mm.

III. Dane Produktu:

1. Materiał wykonania: **stal nierdzewna, EPDM.**
2. Nietoksyczność.
3. Nierdzewność.