

Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/225/25

Rzeszów, dnia 12.12.2025 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania pn. „**Dostawa, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej dla komory ciepłowniczej J-5 przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie.**”

W związku z otrzymanymi w dniu 10.12.2025 r. i 11.12.2025 r. pytaniami dotyczącymi postępowania jw., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie faktur za energię elektryczną (najlepiej z ostatnich 12 miesięcy) w celu prawidłowego doboru urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający udostępni faktury za energię elektryczną.

Pytanie 2

Czy przewidują państwo montaż kompensatora w rozdzielni (wolnej od dostępu osób trzecich)

Odpowiedź

Kompensator ma być zamontowany w pomieszczeniu komory ciepłowniczej, wewnątrz której zamontowana jest rozdzielnia elektryczna. Pomieszczenie suche.

Pytanie 3

Czy przewidują państwo montaż kompensatora w wersji wewnętrznej czy napowietrznej

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje montaż kompensatora w wersji wewnętrznej.

Pytanie 4

zwracam się z prośbą o przesłanie faktur za dystrybucję energii elektrycznej z ostatnich 12 miesięcy w celu prawidłowego doboru urządzenia do kompensacji mocy biernej.

Odpowiedź

Zamawiający udostępni faktury za energię elektryczną.

Pytanie 5

Czy w przeprowadzonym zapytaniu **Dostawa, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej dla komory ciepłowniczej J-5 przy ul. Ciepłowniczej**

w Rzeszowie, spr nr KZP-1/253/TTZ/225/25. Zamawiający dopuści do montażu urządzenie o parametrach:

- Czas odpowiedzi <15ms
- Częstotliwość przełączeń: do 20kHz
- Protokoły komunikacyjne Modbus RTU, Modbus TCP/IP / złącze RS485 i RJ45 Ethernet
- Wyświetlacz 4.3" HMI (LCD panel)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaproponowanych powyżej parametrach.

Pytanie 6

Proszę o przekazanie danych z całego, pełnego roku rozliczeniowego skanów rachunków / faktur za energię elektryczną za minimum 12 ostatnich miesięcy (pełny rok), zawierających informacje o:

- zużyciu energii czynnej,
- zużyciu energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej,
- naliczonych opłatach za moc bierną,
- grupie taryfowej oraz mocy umownej.

Odpowiedź

Zamawiający udostępni faktury za energię elektryczną.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kotowicz